

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

о результатах обследования объекта социальной, инженерной и транспортной инфраструктур в сфере образования в части обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов

Сведения об объекте: Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 23 «Светлячок»

Юридический адрес: 624936, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Карпинского, 21

Фактический адрес: 624936, Свердловская область, г.Карпинск, ул.Карпинского, 21

Дата проведения обследования: 05.06.2019 г.

Сведения о лицах, проводивших обследование: Евсеева Л.Л., заместитель начальника отдела образования администрации ГО Карпинск, Волосатова А.В., председатель Карпинского отделения Всероссийского общества инвалидов, Бирюкова А.Н., директор МБУ «Сервисный производственно-технический центр», Крутикова А.С., специалист первой категории отдела культуры, физической культуры, спорта, молодежной и социальной политики администрации ГО Карпинск., Лукьянова Ю.В., ведущий специалист отдела образования администрации ГО Карпинск

Номер строки	Требования Федерального закона от 01 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», Закона Свердловской области от 19 декабря 2016 года № 148-ОЗ «О социальной защите инвалидов в Свердловской области»	Установлено соблюдение требований	Выявлено несоблюдение требований	Причины и условия, препятствующие эффективной реализации мероприятий по обеспечению беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и к предоставляемым в нем услугам	Рекомендации по устранению нарушений	Рекомендуемый срок устранения нарушений
1	2	3	4	5	6	7
1.	Обеспечение беспрепятственного доступа инвалидов к месту предоставления услуги (или ее	Установлено	Не выявлено	Ближайшая автобусная остановка находится в 50 метрах от ДОУ, путь следования имеет асфальтовое покрытие		

1	2	3	4	5	6	7
	предоставление по месту жительства или в дистанционном режиме)					
2.	Выделение на автостоянке не менее 10 процентов мест (но не менее 1 места) для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов и соблюдение их использования	установлено	Ближайшая автостоянка для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов находится у здания администрации по адресу ул. Мира, 65 Имеется специально выделенное место «стоянка для инвалидов» с обозначением специальным знаком.	Ближайшая автостоянка для парковки специальных автотранспортных средств инвалидов находится у здания администрации по адресу ул. Мира, 65 в 50 метрах от ДОУ. Имеется знак « Парковка для инвалидов»		

1	2	3	4	5	6	7
3.	Возможность самостоятельного передвижения по территории, на которой расположен объект социальной, инженерной и транспортной инфраструктур (далее – объект социальной инфраструктуры), входа в объект социальной инфраструктуры и выхода из него, посадки в транспортное средство и высадки из него, в том числе с использованием кресла-коляски	Не установлено	Выявлено частично	<ul style="list-style-type: none"> - Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и доступа к зданию, путь следования имеет асфальтовое покрытие - Нет возможности самостоятельного передвижения по зданию, перед входом в здание имеется одноступенчатое крыльцо с пандусом. - При входе в здание имеется тамбур. Движение ограничивает входная 5 ступенчатая лестница. Здание двухэтажное, доступ на второй этаж не возможен в связи с конструктивными особенностями здания 	<ul style="list-style-type: none"> - Перенести кнопку звонка на доступный уровень - Необходимо переобустройство пандуса в направлении открывания двери. - Необходимо переобустройство пандуса в направлении открывания двери - на краевых ступенях лестничных маршей нанести одну или несколько полос, контрастных с поверхностью ступени желтого цвета; - Обустроить лестницу при входе в вестибюль здания перилами - сделать контрастные наземные и напольные указатели, указатели на дверях 	2019 – 2020г.г.
4.	Сопровождение инвалидов, имеющих стойкие расстройства функции зрения и самостоятельного передвижения, и оказание им помощи на объекте социальной инфраструктуры	Не установлено	Выявлено частично	Созданы условия для самостоятельного передвижения по территории и в здании. Здание оборудовано цветовыми ориентирами и наклейками на прозрачных дверях.	<ul style="list-style-type: none"> - Оборудовать входы в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов. - Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ. 	2023 год
5.	Оказание работниками организаций, предоставляющих услуги населению, помощи инвалидам в преодолении барьеров, мешающих получению ими услуг наравне с другими лицами	Установлено	Не выявлено	Инвалидов по зрению и с нарушениями опорно-двигательного аппарата передвигается при поддержке волонтеров из сотрудников ДОУ.	Инструктирование и обучение должностных лиц и работников ДОУ.	2019 - 2023

1	2	3	4	5	6	7
6.	Надлежащее размещение оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объекту социальной инфраструктуры и к предоставляемым в нем услугам с учетом ограничений их жизнедеятельности	Установлено	Выявлено частично	Входы не оборудованы тактильной плёнкой, нет контрольной маркировки дверных проёмов	Оборудовать входы в здание тактильной плиткой и сделать контрольную маркировку дверных проёмов.	до 2025 г
7.	Дублирование необходимой для инвалидов звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Не установлено	Выявлено	Здание не оборудовано звуковой информацией, нет текстовой и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля	Для удобства ознакомления с информацией инвалидами обеспечить наличие материалов, выполненных с применением шрифта Брайля, а также использовать организационные методы, связанные с работой персонала	до 2025 года
8.	Предоставление услуг инвалидам с допуском сурдопереводчика и тифлосурдопереводчика				Издать приказ о допуске инвалидов с сурдопереводчиком тифлосурдопереводчика	

Дата повторного обследования: _____ (указывается дата проведения внепланового обследования в текущем году либо дата, рекомендуемая к учету при составлении плана-графика обследований объектов социальной инфраструктуры, утверждаемого органом государственной власти или органом местного самоуправления).

Подписи лиц, проводивших обследование: _____ (Л.Л.Евсеева)



_____ (А.В.Волосатова)

_____ (А.Н.Бирюкова)

_____ (А.С.Крутикова)

_____ (Ю.В.Лукьянова)